Legende

Trassenvarianten und Abstandsbeschriftung

01-1 — Trassenvariante (mit Kennziffer)

100m — Trassenvariante, die die vorgegebenen Abstände zu Wohngebäuden (s.u.) unterschreitet (mit Abstandsmarkierung und Abstandsangabe in Meter; unterschiedliche Farben dienen der Unterscheidung der Varianten)

Bestandsleitungen

110 kV — Bestandsleitung mit Angabe der Spannungsebene

Wohngebäude mit Abstandsunterschreitung

Wohngebäude im Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder im unbeplanten Innenbereich (gem. § 34 BauGB)

Wohngebäude im Außenbereich (gem. § 35 BauGB)

Abstandspuffer

400-m-Abstandspuffer zu den Wohngebäuden im Innenbereich gem. Abschnitt 4.2 Ziff. 07 Satz 6-8 des LROP 2017

200-m-Abstandspuffer zu den Wohngebäuden im Außenbereich gem. Abschnitt 4.2 Ziff. 07 Satz 13 des LROP 2017

Auftraggeber

TenneT Taking power further

TenneT TSO GmbH
Bernecker Straße 70
95448 Bayreuth

Projekt

380-kV-Leitung Stade – Landesbergen
BBPl-Projekt Nr. 7 (Teilstrecke)

Zeichnungsinhalt

Abstände der Trassenvarianten zu Wohngebäuden

	Datum	Name		Kennzeichnung	Maßstab: 1:5.000
PL	25.08.2017	Siebert	Projekt-Nr.	0311-14-025	
gez.	25.08.2017	PES	Datei-Name	Gebaeudeabst._Legende.mxd	Anlage: 17
gepr.	25.08.2017	MST	Ploteinstellung		Blätter: 47
Blattgröße: Legende DIN A4 / folgende Blätter DIN A3					Blatt-Nr.: 0

SWECO

Sweco GmbH
Postfach 34 70 17
28339 Bremen
Friedrich-Mißler-Straße 42
28211 Bremen
Telefon +49 0421 2032-6
Telefax +49 0421 2032-747

P:\03_PG\0311\Pro\0311-14-025-NEP-P24_ROV-Unterlagen\090-Plaene\092-GIS\Projekte\Anl_17_Gebaeudeabstaende-Legende.mxd